



PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente e Attività produttive
Via Carducci, 42 - 09170 Oristano
Ufficio Scarichi
PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Richiedente: Don Diego Tendas, in qualità di Parroco della chiesa campestre

Intervento: Autorizzazione definitiva allo scarico dei reflui provenienti dalla Chiesa campestre di San Basilio ubicata in Località San Basilio nel Comune di Samugheo

Ubicazione: Località San Basilio - Comune di Samugheo

Coordinate Geografiche Gauss – Boaga: N 39° 57' 01.66'' – E 8° 57' 22.28''

Tipologia Iter: Autorizzazione definitiva ai sensi dell'Art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Disciplina degli Scarichi approvata con D.G.R. 69/25 del 10.12.2008.

In riferimento alla pratica in oggetto, trasmessa tramite PEC al Servizio Acque, Igiene e Profilassi e acquisita al Prot. Gen. N. 6726 del 17/07/2026 e successive integrazioni (Prot Gen. n. 2304 del 13/10/2026), presa in carico dallo scrivente Ufficio il 11/09/2026 e conclusasi il 19/10/2026 per le verifiche di competenza, si comunica l'esito del procedimento istruttorio.

L'istruttoria si è sviluppata come segue:

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

	SI	NO	NOTE
a) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE (ai sensi del D.LGS 152/2006 parte III e ss.mm.ii. e della Disciplina Regionale degli Scarichi D.G.R. n.69/25 del 2008 Art. 7)	X		
b) SCHEDA TECNICA PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE – ALLEGATO 3	X		
c) RELAZIONE TECNICA E IDROGEOLOGICA (ai sensi Disciplina Regionale degli Scarichi D.G.R. n.69/25 del 2008)	X		
d) ELABORATI GRAFICI (ai sensi Disciplina Regionale degli Scarichi D.G.R. n.69/25 del 2008)			
e) DICHIARAZIONE FINE LAVORI	X		
f) INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	X		Integrazione acquisite al prot. n. 2304 del 13/10/2026
g) VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIA	X		€ 50,00
h) DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO			ESENTE

CONSIDERAZIONI

- L'istanza è finalizzata alla "Richiesta di Autorizzazione definitiva allo scarico dei reflui provenienti dalla Chiesa campestre di San Basilio ubicata in Località San Basilio nel Comune di Samugheo (Rif. Punto a);



PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente e Attività produttive
Via Carducci, 42 - 09170 Oristano
Ufficio Scarichi
PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it

- La Chiesa campestre di San Basilio
- struttura turistica ha una capacità ricettiva di 80 coperti e pertanto ai sensi dell'art. 12 della D.G.R. 69/25 del 2008 le acque reflue sono da considerarsi di tipo domestico;
- Dalla documentazione allegata si evince che:
 - trattasi di richiesta di Autorizzazione definitiva dello scarico dei reflui assimilati ai domestici, precedentemente autorizzato con Determina n. 1328 del 23/06/2016, ma non rinnovato. Il richiedente dichiara, inoltre, che viene utilizzato solo in alcune giornate nel corso dell'anno (in occasione delle festività di Sant'Isidoro – 2°domenica di maggio – e di San Basilio - 31 agosto/1 settembre);
 - trattasi di un impianto di acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti dai servizi igienici della chiesa campestre, dimensionato per 20 ab/eq con una portata pari a 1 mc/g;
 - il sistema depurativo è costituito da una vasca Imhoff e le acque in uscita dall'impianto sono scaricate mediante apposita condotta disperdente lunga circa 40 m, realizzata ai sensi della Delibera CITAI del 04.02.1977;
 - l'approvvigionamento idrico avviene tramite cisterna idrica;
 - i fanghi prodotti verranno smaltiti secondo normativa.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, ritenuto che l'istanza risulta corredata della modulistica/allegati previsti dalla normativa e appare tecnicamente ammissibile;

si ritiene non vi siano motivi ostativi per il rilascio, a Don Diego Tendas, in qualità di Parroco della chiesa campestre di San Basilio, l'autorizzazione definitiva allo scarico su suolo dei reflui assimilati ai domestici provenienti da un sistema depurativo a servizio della Chiesa campestre ubicata in Località San Basilio nel Comune di Samugheo, ossia:

- assicurare il regolare funzionamento del sistema depurativo tale da garantire il massimo dell'efficacia e un'adeguata protezione dell'ambiente;
- garantire la corretta gestione delle strutture e infrastrutture connesse con l'impianto;
- comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico ed in particolare eventuali variazioni qualitative e quantitative dello scarico o del ciclo depurativo, tutte obbligatoriamente subordinate ad un ulteriore provvedimento autorizzativo;
- garantire la gestione dei fanghi prodotti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii.;
- lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire in modo tale che non si verifichino fenomeni di ristagno e/o ruscellamento delle acque reflue, senza causare pregiudizio alla salute e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera del CITAI del 04.02.77;
- l'impianto di trattamento e lo scarico nel recettore finale dovranno essere accessibili, attraverso sistemi di accesso conformi alle norme di legge in materia di sicurezza;
- il titolare dovrà inoltre consentire l'ingresso nell'insediamento che determina lo scarico al personale provinciale incaricato della verifica della corretta applicazione delle presenti prescrizioni;



PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente e Attività produttive
Via Carducci, 42 - 09170 Oristano
Ufficio Scarichi
PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it

- l'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella documentazione agli atti di questo ufficio relativamente a ciò che riguarda i sistemi di trattamento depurativo, la posizione del punto di scarico, la modalità di smaltimento delle acque reflue, i tracciati delle reti fognarie.

Al fine di verificare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, verranno effettuati a cura delle Autorità preposte al controllo accertamenti tecnici ed analitici per i quali dovrà sempre essere consentito l'accesso all'impianto.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo comporterà, da parte della Provincia, una delle seguenti procedure amministrative:

- 1) Diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità, qualora si verifichi:
 - un non corretto funzionamento del depuratore;
 - gravi carenze nella conduzione dell'impianto di depurazione;
 - impossibilità delle Autorità preposte al controllo di accedere all'impianto o al punto di prelievo e di effettuare i campionamenti;
- 2) Diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione qualora non vengano eliminate le irregolarità di cui al punto precedente e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) Revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni, che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 4) Sanzione amministrativa qualora le Autorità preposte al controllo verifichino che lo scarico viene mantenuto in attività senza osservare le prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

Oristano 19/10/2026

Il Tecnico istruttore
Dott.ssa Cristiana Colombino



Firmato digitalmente da:
Colombino Cristiana
Firmato il 19/10/2026 11:47
Seriale Certificato: 4623022
Valido dal 13/06/2025 al 13/06/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA